



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

ZP.271.6.2023

Żelazków, 27.03.2023 r.

## INFORMACJA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

### Przebudowę drogi gminnej nr 674708P w Dębie

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1:

SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie podaje zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego – bazalt, granit, melafir. Prosimy o możliwość zastosowania kruszywa łamanego amfibolowego spełniającego wymagania zawarte w SST. SST takie samo dla obu odcinków.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa amfibolitowego.

#### Pytanie 2:

Przebudowa drogi gminnej w m. Dębie odcinek 1

1.Ad. kosztorysu ofertowego poz. 16 W kosztorysie gr w-wy 12 cm a w opisie technicznym gr 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

2.Ad. kosztorysu ofertowego poz. 20 - 21. W kosztorysie gr. w-wy 5 cm a w opisie technicznym gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09

e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)

[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)

[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

---

**Odpowiedź:**

Ad. 1 poz. 16. Grubość w-wy stabilizacji : 15cm

Ad. 2 poz. 21-22 Grubość w-wy wiążącej : 4cm

Zamawiający dołącza formularz ofertowy z przedmiarem robót

**Pytanie 3:**

Przebudowa drogi gminnej w m. Dębe odcinek 2

1. Ad. kosztorysu ofertowego poz. 19 W kosztorysie gr w-wy 12 cm a w opisie technicznym gr 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

2. Ad. kosztorysu ofertowego poz. 23-24. W kosztorysie gr w-wy 5 cm a w opisie technicznym gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 poz 19. Grubość w-wy stabilizacji : 15cm

Ad. 2 poz. 23-24 Grubość w-wy wiążącej : 4cm

Zamawiający dołącza formularz ofertowy z przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.

Z poważaniem

**WÓJT**

*Michał Kraszkiewicz*



GMINA  
FAIR PLAY

