



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Żelazków, 11.03.2024 r.

ZP.271.2.2024

INFORMACJA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km 0+000,00 do km 0+955,00

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Opis Techniczny oraz Przekroje podają zastosowanie mieszanki AC 16 W grubości 3 cm natomiast Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i 3 cm. Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5 \times D$) co przy grubości 3 cm wskazuje na zastosowanie mieszanki AC 11 W. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że na warstwę wiążącą o grubości 4 cm i 3 cm należy zastosować mieszankę AC 11 W 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na warstwę wiążącą o grubości 4 cm i 3 cm należy zastosować mieszankę AC 11 W 50/70 KR 1-2.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.

Z poważaniem

WÓJT

Michał Kraszkiewicz