

Przetargi

[XML](#)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów

Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.3 - 14.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1:

Jaka grubość papy nawierzchniowej i podkładowej.

Ad. 1

Papa termozgrzewalna nawierzchniowego krycia PV 250-S-52

Papa termozgrzewalna podkładowa PV200-S-35

Pytanie 2.

Jaka grupa kolorów tynku elewacyjnego.

Ad. 2

Kolor jasny grupa I i II – odcień do uzgodnienia z inwestorem

Z poważaniem:
z up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński

Podmiot publikujący Urząd Gminy Żelazków

Wytworzył Anna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych 2015-03-23

Publikujący B. Kot - admin 2015-03-23 13:13

Przetargi