



istn. dach sali gimnastycznej

nawiązać z istn.  
instalacją odgromową

nawiązać z istn.  
instalacją odgromową

### LEGENDA:

- zwoły poziome i pionowe — drut aluminiowy DR8 (zwód pionowy prowadzić w RL 28 grubościenniej, w warstwie ocieplającej budynek)
- - - ołok instalacji odgromowej — bednarka ocynkowana 30 x 4 ułożona na gl. min 0,6m w ziemi
- — złącze kontrolne w puszcze p.t
- — złącze krzyżowe
- — miejsca spawane w ziemi chronić antykorozyjnie
- ⊙ — maszt odgromowy h — 1m

### UWAGA:

- wywietrzaki, rynny, zapory śniegowe, oraz inne elementy wystające ponad dach, podłączyć do instalacji odgromowej
- w razie potrzeby zastosować maszty odgromowe np. przy instalacji wentylatorów i anten TV na dachu
- przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu, instalację odgromową należy dostosować do obowiązujących przepisów dla instalacji fotowoltaicznej
- instalację odgromową wykonać zgodnie z PN -EN 62305

**A** — na kominie i ścianie przyocować maszt antenowy (2,5m ponad dach) na maszt wprowadzić przewód odgromowy wysokonapięciowy zakończony iglicą chroniącą zainstalowane anteny RTV. Maszt w ścianie i kominie mocować w trzech miejscach.

## RZUT DACHU 1 : 200

Nazwa obiektu budowlanego :		BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 1 – 3 ORAZ PRZEDSZKOLA	
		Projektant: J. Zakrzewski	Spec. Inst. Inżynieria UAN 7342-12/83
		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA	
		62 – 800 Kalisz ul. Fredry 16	Spec. Inst. Inżynieria UAN 6386/23/89
		kom. 604 – 298 – 804	
		mail: mazymz@poczta.on.et.pl	
INWESTOR: Gmina Żelazków			
ADRES BUDOWY: Żelazków, jedn. ewid. 300711, 2 gm. Żelazków, obr. ewid. 0025 Żelazków, dz. nr 443/27			
BRANŻA: Elektryczna		SKALA	NR
NAZWA OBIEKTU: Budynek szkoły i przedszkole		DATA	RYS.
FAZA: Projekt techniczny		1 : 100	grudzień 2022
TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej – rzut dachu			
		E - 10	