




Przedszkole Żelazków




Oznaczenia aparatów		F1		z.l.	obw.1	obw.2	obw.3	obw.4	obw.5
Oznaczenia zacisków									
Opis	zasilanie ze złącza ZK na budynku przedszkola	Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. B+C		Zabezpieczenie główne, lampki obecności napięcia	gniazda kuchnia	gniazda kuchnia	gniazda zmywak	podgrzewacz wody 1 WC chłopców	podgrzewacz wody 2 WC chłopców
Moc	30kW								
Długość kabla	10m								
Przekrój kabla	5x10mm				3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm
Typ kabla	YKY				YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp




Oznaczenia aparatów	obw.6	obw.7	obw.8	obw.9	obw.10	obw.11	obw.12	obw.13	obw.14
Oznaczenia zacisków									
Opis	podgrzewacz wody 1 WC dziewcząt	podgrzewacz wody 2 WC dziewcząt	gniazda sala 30m, sala 26,5m	gniazda hol główny, sala 33m	gniazda sala 26,5m,	gniazda hol główny, pom. gospodarcze, WC chłopców, WC dziewcząt	gniazda hol szatniowy przy WC personelu, WC personelu	gniazda wiatrołap, hol szatniowy, domofon,	gniazda pom. socjalne, pom. dyrektora
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp






Oznaczenia aparatów	obw.26	obw.27	obw.28	obw.23	obw.24	obw.29			
Oznaczenia zacisków									
Opis	oświetlenie piwnica	oświetlenie piwnica	gniazda piwnica	zmywarka	centrala wentylacyjna MAXI 1500EL	pompa DM100T			
Moc					9kW	0,9kW			
Długość kabla									
Przekrój kabla	4x1,5mm	4x1,5mm	3x2,5mm	5x2,5mm	5x4mm	5x1,5mm			
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDY	YDYp			



Przedszkole
Tablica TG



Przedszkole
Tablica TG

Lista materiałów

Data utworzenia: 2009-04-29

PROJEKT:Przedszkole Żelazków

ROZDZIELNICA:Tablica TG

Cennik z dnia: 2008-08

➔ Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	1
002367	ROZŁ. IZOL. FRX 303 63 A	1
003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
007361	WYZW. WZROST. WW 361 230 V	1
008909	WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC	6
008994	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA AC	1
603953	OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P	1
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA	12
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	15
605646	WYŁ. S 303 C 6 3P 6 A 6 kA	1
605648	WYŁ. S 303 C 10 3P 10 A 6 kA	1
605651	WYŁ. S 303 C 20 3P 20 A 6 kA	1
607068	ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 4 x 18 BIAŁA	1