



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

**Gmina Żelazków**

62-817 Żelazków  
NIP 968-08-61-025

ZP271. 5-9.2019

Żelazków dn. 14.06.2019r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 4715P i przebudowa drogi gminnej działka nr 252/3 w miejscowości Russów**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1956.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

#### **Pytanie 1: Droga gminna 4743P**

Opis techniczny wc p 6.2 podaje zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 natomiast w p. 7.6 opisu Technicznego oraz Przekrojach podana jest mieszanka AC 16 W 50/70 KR 1-2 prosimy o9 ujednoczenie zapisów i dokładnie określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę wiążącą.

Odp. Ad 1

Stosować mieszankę AC16W na asfalcie50/70

#### **Pytanie 2 : Droga gminna 4743P**

Opis Techniczny w przypadku konstrukcji jezdni podaje zastosowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm natomiast Przekrój Konstrukcyjny podaje zastosowanie warstwy kruszywa łamanego 0/963 mm stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosowac w przypadku warstwy podbudowy w konstrukcji jezdni.

Odp. Ad 2

Stosować mieszankę 0/63

#### **Pytanie 1 : Droga gminna 4715P**

Opis techniczny wc p 6.2 podaje zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 natomiast w p. 7.6 opisu Technicznego oraz Przekrojach podana jest mieszanka AC 16 W 50/70 KR 1-2 prosimy o9 ujednoczenie zapisów i dokładnie określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę wyrównawczą

Odp. Ad. 1

Stosować mieszankę AC11W na asfalcie 50-70

#### **Pytanie 2 : Droga gminna 4743P**





URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

Opis Techniczny w przypadku konstrukcji poszerzenia podaje zastosowanie warstwy podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm natomiast Przekrój Konstrukcyjny podaje zastosowanie warstwy kruszywa łamanego 31,5 /63 mm stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku warstwy podbudowy w konstrukcji poszerzenia.

Odp. Ad 2

Stosować mieszankę 0/63

Z poważaniem :

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Żelazków  
*Anna Sar*



 gminaroku•2015  
OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT

 gminaroku•2017  
OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT

