



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

Żelazków dn. 19.06.2019r.

ZP271. 6.2019

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew-Borków Stary**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1956.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

#### Pytanie 1:

Opis Techniczny w przypadku konstrukcji jezdni podaje zastosowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm natomiast Przekrój Konstrukcyjny podaje zastosowanie warstwy kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku warstwy podbudowy w konstrukcji jezdni.

#### Odp. Ad 1

Stosować mieszankę 0/31,5 mm.

#### Pytanie 2 :

W dokumentacji zamieszczonej na stronie zamawiającego „Załącznik nr 11., - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,, zawiera jedynie rozdział ST-04.02.01 WARSTWY DOTYCZĄCE I ODCINAJĄCE. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rozdziały SST.

#### Odp. Ad 2.

Zamawiający zamieszcza poniżej uzupełnienie dokumentacji o brakujące rozdziały SST na swojej stronie internetowej.

Z poważaniem :

z up. Wójta  
KIEROWNIK REFERATU  
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,  
Inwestycji i Funduszy Pomocowych  
*Dawid Żabiński*

