



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Gmina Żelazków
62-817 Żelazków
NIP 968-08-61-035
ZP271.3.2020

Żelazków, dn. 07.07.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1.

SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie, że betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Odp. Ad.1.

Potwierdzamy, że betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Pytanie 2.

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje obowiązującą normę na w/w prefabrykaty PN-EN 1340. Jednocześnie w p. 2.4.4.1 podane są nieaktualne wymagania dla krawężników niezgodne z wcześniej przytoczona normą. Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.





URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Odp.Ad.2

Potwierdzamy, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Pytanie 3.

SST D-08.03.05 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje obowiązującą normę na w/w prefabrykaty PN-EN 1340. Jednocześnie w p. 2.2.1 podana jest wartość nasiąkliwości $\leq 5\%$ co jest niezgodne z przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie, że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 w zakresie nasiąkliwości czyli nasiąkliwość 2B wartość średnia $\leq 6\%$.

Odp.Ad.3

Potwierdzamy, że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 w zakresie nasiąkliwości czyli nasiąkliwość 2B wartość średnia $\leq 6\%$.

Z poważaniem

z up. Wójta
KIEROWNIK REFERATU
Planowania przestrzennego, Komunikacji
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
David Zabiński