



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Żelazków, 01.04.2025 r.

ZP.271.8.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Żelazków

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W projekcie budowlanym znajduje się informacja, że dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej powinny zostać dołączone do oferty na etapie składania ofert. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w projekcie technicznym muszą zostać dołączone do oferty, na etapie składania ofert.

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający **nie wymaga** dołączenia do oferty dokumentów dotyczących nawierzchni, jak zostało opisane przez autora projektu.

Jednak, że przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.

Pytanie 2:

Prosimy informację czy na teraz boisk jest możliwość wjazdu autami ciężarowymi? Czy na boisku w Kokaninie jest miejsce na składowanie materiałów z rozbiórki oraz materiałów Budowlanych?

Odpowiedź:

Na terenie szkół w Skarszewie oraz w Dębem jest możliwość wjazdu autami ciężarowymi oraz składowania materiałów. W szkole w m. Kokanin jest miejsce na wjazd autem ciężarowym, jednak ograniczenia mogą pojawić się w przypadku składowania.

Pytanie 3:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie, zwracamy się z pytaniem. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia i dopuszczenia do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnie lekkoatletyczne wykonywanej w technologii natryskowej zgodnej z aktualna normą PN EN 14877:2014 o poniższych parametrach.

Zwracamy uwagę że Zamawiający określił wymagania dotyczące nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Opieranie się tylko o parametry opisanych w STWiO wskazuje na jednego producenta, co kłuci się z wymaganiami Ustawy PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji, a tym samym uzasadnia zadane powyższego pytanie do Zamawiającego.

Oferowana nawierzchnia / norma PN EN 14877:2014

Tarcie nawierzchnia sucha 80 - 95 PTV / norma: 80 – 110 PTV

Tarcie nawierzchnia mokra 55 - 59 PTV / norma: 55 – 110 PTV

Amortyzacja 35-50%

Odkształcenie pionowe 1,0 – 1,8mm / norma ≤ 3 mm

Grubość bezwzględna systemu $\geq 13,0$ mm

Utrata koloru, po symulacji działania czynników atmosferycznych 3-4 / norma : ≥ 3

Odporność na zużycie $\leq 0,6$ / norma : ≤ 4 g

Odporność na zużycie, po symulacji działania czynników atmosferycznych ≥ 0.41 g



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09

e-mail: ug@zelazkow.pl

www.zelazkow.pl

www.bip.zelazkow.pl

Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,70\text{MPa}$ / norma: $\geq 0,4\text{ MPa}$

Wydłużenie przy zerwaniu: $\geq 45\%$ / norma: $\geq 40\%$

Wytrzymałość na rozciąganie, po przyspieszonym postarzeniu $\geq 0,70\text{MPa}$ / norma: $\geq 0,4\text{ MPa}$

Wydłużenie przy zerwaniu, po przyspieszonym postarzeniu $\geq 63\%$ / norma: $\geq 40\%$

Odbicie piłki / tenis 97% / norma: $\geq 80\%$

Odbicie piłki / koszykówka 106 % / norma $\geq 90\%$

Mrozoodporność: Zmiana masy $\leq 1,8\%$

- Ocena wizualna – brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

Odporność na działanie temperatury 80°C: Zmiana wymiarów $\leq 0,7\%$

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry
2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018
4. Atest Higieniczny PZH
5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014,
8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU
9. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy
10. Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
11. Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

Mając na względzie dobre praktyk oraz zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp), czy Zamawiający rozważy zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrów nawierzchni tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca? Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów oraz urealnienie wymaganych dokumentów do niej.

Odpowiedź:

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy.

W ramach rozwiązania równoważnego Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie spełniające wymagania normy PN EN 14877:2014.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.

Z poważaniem

WÓJT

Michał Krastkiewicz