



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

Żelazków, 29.09.2025 r.

ZP.271.14.2025

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1:

Jakie są obecne warunki przyłączeniowe dla obiektów w Żelazkowie i Kolonii Skarszewek?

#### Odpowiedź:

Dla obiektu w Żelazkowie została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.12.2025.

Dla obiektu Kolonia Skarszewek została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2025.

#### Pytanie 2:

Czy projektowane obiekty w Żelazkowie i Kolonii Skarszewek mają wymieniać dane pomiędzy SUWami Żelazków i SUW Pólko czy mają być to niezależne systemy?

Jeżeli tak to czy Zamawiający posiada kody źródłowe sterowników obu stacji, a jeżeli nie to jakie firmy programowały SUWy Żelazków i Pólko?

#### Odpowiedź:

System sterowania nowoprojektowanych obiektów powinien posiadać możliwość komunikacji z obiektem SUW, z którego zasilany będzie zbiornik retencyjny w zakresie umożliwiającym wymianę



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

informacji nt. poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, przepływu wody do sieci wodociągowej oraz ciśnienia wody na wyjściu do sieci wodociągowej z SUW oraz w obrębie pompowni sieciowej. Dodatkowo w ramach zadań należy przewidzieć budowę komory żelbetowej na trasie przewodu wodociągowego zasilającego nowobudowany zbiornik retencyjny w celu montażu przepływomierza elektromagnetycznego, przetwornika ciśnienia oraz przepustnicy międzykołnierzej z napędem elektrycznym w celu usprawnienia procesu sterowania. Ww. elementy należy uwzględnić w wycenie całości zadania.

Dokumentacja dotycząca SUW Żelazków, SUW Pólko do wglądu.

### Pytanie 3:

Dotyczy I oraz II części. W związku z koniecznością zamontowania zestawów pompowych w pompowniach strefowych oraz w celu wyrównania szans potencjalnych wykonawców podczas przygotowywania oferty przetargowej prosimy o:

- podanie raportów dotyczących rozbiórów wody uzdatnionej w miejscowościach objętych postępowaniem,
- określenie względnej wysokości najwyżej i najniżej położonych miejsc, których zasilanie w wodę uzdatnioną pochodzić będzie z planowanych przepompowni wody.

### Odpowiedź:

Rozbiór wody za I, II, III kwartał 2025 roku, w m<sup>3</sup>

Żelazków – 37 115,87

Zborów – 11 709,22

Góry Zborowskie – 5 172,73

Wojciechówka – 19 938,9

Kolonia Skarszewek – 31 643,9

Skarszewek - 6 808,5

Względna wysokość:

Żelazków, Zborów, Góry Zborowskie: 118,00 – 134,00

Wojciechówka, Kolonia Skarszewek, Skarszewek: 128,00 – 145,00



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09  
e-mail: [ug@zelazkow.pl](mailto:ug@zelazkow.pl)  
[www.zelazkow.pl](http://www.zelazkow.pl)  
[www.bip.zelazkow.pl](http://www.bip.zelazkow.pl)

**Pytanie 4:**

Prosimy o udostępnienie informacji odnośnie średniego dobowego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy dla dwóch lokalizacji.

Odpowiedź:

Kol. Skarszewek – 216,26 m<sup>3</sup>

Żelazków – 199,99 m<sup>3</sup>

**Pytanie 5:**

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 10.10.2025 r., celem opracowania rzetelnej i szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia zakończonej przygotowaniem kompletnej oferty cenowej. Wydłużenie tego okresu, pozwoli na skompletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.

Z poważaniem

**WÓJT**

*Michał Kraszkiewicz*

