



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

Żelazków, 30.09.2025 r.

ZP.271.14.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z załącznikiem.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przesłany przez Wykonawcę dokument uprzejmie informuję, że Zamawiający nie może odnieść się do proponowanych modyfikacji w przedstawionej formie. Przesłany plik stanowi jedynie edytowaną wersję projektu umowy i nie zawiera wskazania, które postanowienia zostały zmienione ani uzasadnienia dla ich wprowadzenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany do projektu umowy zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2:

Na str 11 PFU Żelazków znajduje się zapis: „Na terenie SUW należy przewidzieć lokalizację zbiornika retencyjnego oraz pompowni podziemnej wyposażonej w zestaw pomp sieciowych. Należy także przewidzieć układ zasuw i instalacji mogący połączyć zbiorniki istniejące i nowoprojektowany oraz pompownię istniejącą i obiekt SUW”. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis ten dotyczy połączenia nowoprojektowanego zbiornika i pompowni wody z obiektami SUW



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Tel.-Fax: 62/769 10 08, 62/769 10 09
e-mail: ug@zelazkow.pl
www.zelazkow.pl
www.bip.zelazkow.pl

w Żelazkowie, czy z obiektami SUW w Jankowie. W przypadku połączenia z obiektami SUW Żelazków prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób należy wykonać ten układ zasuw i instalacji mogący połączyć elementy nowoprojektowane z istniejącymi.

Odpowiedź:

SUW Żelazków zaopatruje w wodę miejscowości: Żelazków, Góry Zborowskie, Zborów. Zapis znajdujący się na stronie 11 dotyczy SUW Żelazków. Należy przewidzieć połączenie nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego i pompowni z istniejącym obiektem SUW Żelazków. Układ zasuw i instalacji powinien umożliwiać:

- włączenie nowego zbiornika i pompowni do istniejącego układu SUW Żelazków,
- możliwość pracy równoległej i rezerwowej.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają niezmienione.

Z poważaniem

WÓJT

Michał Kraszkiewicz