

ZP271.2 - 10.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1:

Dlaczego w kosztorysie w pozycji 1.1 zakłada się zapuszczenie rur podfiltrowych, filtrowych i nadfiltrowych z rur PVC SBFKP DN 300 jeżeli projekt robót geologicznych zakłada otwór bosy bezfiltrowy ?

Ad. 1

Zamontować zgodnie z dokumentacją czyli rury podfiltrowe , filtrowe i nadfiltrowe.

Pytanie 2:

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót na str. 5 – pompa głębinowa, zakłada zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 38,0 m na rurze pompowej ze stali nierdzewnej, natomiast książka przedmiarów poz. 6.1 i 7.1 oraz kosztorys poz. 6.1 i 7.1 zakładają zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 62 m na rurach stalowych ocynkowanych Q 100 kołnierzowych. Głębokość 38 m zakłada również Specyfikacja Techniczna punkt 5.3, którą wersję mamy przyjąć ?

Ad. 2

Zamontowana pompa głębinowa na głębokości 62 m zgodnie z dokumentacją, zastosować rury stalowe ocynkowane.

Z poważaniem:
up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński