

Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.3 - 10.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1:

Specyfikacja Techniczna i Opis Techniczny zakłada zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 65 m na rurach ze stali nierdzewnej. kosztorys w poz. 6.1 i 7.1 zakłada rury ocynkowane Ø 80 kołnierzowe. Pompa głębinowa o mocy 3,0 kW i wydajności 15 m³/h posiada możliwość wysokości podnoszenia 38,8 m.

Prosimy o przeanalizowanie zamontowania jej na głębokość 65 m i potrzebie zastosowania rur pompowych ze stali nierdzewnej.

Ad. 1

Zastosować rury stalowe ocynkowane, zamontowanie pompy zgodnie z dokumentacją.

Z poważaniem:
z up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński

Podmiot publikujący Urząd Gminy Żelazków

Wytworzył Anna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych 2015-03-23

Publikujący B. Kot - admin 2015-03-23 11:24