

Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.2 - 10.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

#### Pytanie 1:

Dlaczego w kosztorysie w pozycji 1.1 zakłada się zapuszczenie rur podfiltrowych, filtrowych i nadfiltrowych z rur PVC SBFKP DN 300 jeżeli projekt robót geologicznych zakłada otwór bosy bezfiltrowy ?

#### Ad. 1

Zamontować zgodnie z dokumentacją czyli rury podfiltrowe , filtrowe i nadfiltrowe.

#### Pytanie 2:

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót na str. 5 - pompa głębinowa, zakłada zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 38,0 m na rurze pompowej ze stali nierdzewnej, natomiast książka przedmiarów poz. 6.1 i 7.1 oraz kosztorys poz. 6.1 i 7.1 zakładają zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 62 m na rurach stalowych ocynkowanych Q 100 kołnierзовych. Głębokość 38 m zakłada również Specyfikacja Techniczna punkt 5.3, którą wersję mamy przyjąć ?

#### Ad. 2

Zamontowana pompa głębinowa na głębokości 62 m zgodnie z dokumentacją, zastosować rury stalowe ocynkowane.

Z poważaniem:  
up. Wójta  
Kierownik Referatu  
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,  
Inwestycji i Funduszy Pomocowych  
Dawid Żabiński

**Podmiot publikujący** Urząd Gminy Żelazków

**Wytworzył** Anna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych 2015-03-23

**Publikujący** B. Kot - admin 2015-03-23 11:28