

[XML](#)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów

Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.3 - 14.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

#### **Pytanie 1:**

Jaka grubość papy nawierzchniowej i podkładowej.

#### **Ad. 1**

Papa termozgrzewalna nawierzchniowego krycia PV 250-S-52

Papa termozgrzewalna podkładowa PV200-S-35

#### **Pytanie 2.**

Jaka grupa kolorów tynku elewacyjnego.

#### **Ad. 2**

Kolor jasny grupa I i II – odcień do uzgodnienia z inwestorem

Z poważaniem:  
z up. Wójta  
Kierownik Referatu  
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,  
Inwestycji i Funduszy Pomocowych  
Dawid Żabiński

**Podmiot publikujący** Urząd Gminy Żelazków

**Wytworzył** Anna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych 2015-03-23

**Publikujący** B. Kot - admin 2015-03-23 13:13