



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

ON-HK.903.270.2024

Kalisz, 17.12.2024 r.

**Wójt Gminy Żelazków
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

stwierdza,

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Janków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie wykonanych przez:
 - Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie (próbki pobrane w dniach: 09.01, 12.03, 04.06, 06.08 i 15.10.2024 roku) nr: 20, 271-5, 651, 657, 979, 1504,
 - Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu (próbki pobrane w dniu 04.06.2024 roku) nr: 231P/05.06.2024-5/Z,
- 2) analizy podjętych działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniem z badania (próbka pobrana w dniu 17.01.2024 roku) nr: 53 (próbka nr 94),
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie,
 - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie w ramach kontroli wewnętrznej,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 62 7677610 | 62 7677643
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
higiena_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz/SkrytkaESP

- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 14.05.2024 roku), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2024, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-765/2024, HKL/N-766/2024, HKL/N-768/2024, HKL/N-769/2024, HKL/N-770/2024, N/2038/2024/LB-AS/PGC, PLC/, N/2038/2024/LB-WiPF/PCH/

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Janków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru stężenia manganu w jednym punkcie poborowym. Przekroczenie miało charakter krótkotrwały i nie zagrażało bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych, polegających na płukaniu sieci wodociągowej, została potwierdzona sprawozdaniem z badania wymienionym w punkcie 2.

Z - ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie (ePUAP).
2. a/a.

KN