



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

ON-HK.903.271.2024

Kalisz, 17.12.2024 r.

**Wójt Gminy Żelazków
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

stwierdza,

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Kokanin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie wykonanych przez:
 - Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie (próbki pobrane w dniach: 09.01, 12.03, 04.06, 06.08 i 15.10.2024 roku) nr: 18, 271-3, 649, 655, 977, 1502,
 - Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu (próbki pobrane w dniu 04.06.2024 roku) nr: 231P/05.06.2024-3/Z,
- 2) analizy podjętych działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań (próbki pobrane w dniach: 17.01, 13.05, 20.05 i 27.05.2024 roku) nr: 54 (próbka nr 95), HKL/N-739/2024;HKL/N-740/2024, HKL/N-741/2024, 580 (próbka nr 887), 581 (próbka nr 888), 603 (próbki nr: 937, 938, 939, 940, 941),
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7677610 | 62 7677643
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
higiena_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz/SkrytkaESP

- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 07.05.2024 roku), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2024, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-709/2024, HKL/N-710/2024, HKL/N-712/2024, HKL/N-713/2024, HKL/N-714/2024, N/1866/2024/LB-AS/PGC, PLC/, N/1866/2024/LB-WiPF/PCH/

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Kokanin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań jakości wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów stężenia manganu w dwóch punktach poborowych, stężenia jonu amonowego w jednym punkcie poborowym oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w jednym punkcie poborowym. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych, polegających na płukaniu sieci wodociągowej, kontroli procesu technologicznego napowietrzania i systemu odpowietrzania oraz dezynfekcji podchlorynem sodu, została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

Z powodu przekroczeń fizykochemicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, wydał komunikat w dniu 15 maja 2024 roku dotyczący jakości wody dystrybuowanej przez wodociąg Kokanin. Woda ta nie miała negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, jednak przekroczenia mogły wpłynąć na obniżenie jej cech organoleptycznych. Prowadzone działania naprawcze pozwoliły w dniu 29 maja 2024 roku na wydanie kolejnego komunikatu o odpowiedniej jakości wody oraz stwierdzenia przydatności wody dystrybuowanej przez wodociąg Kokanin.

Z - ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie (ePUAP).
2. a/a.

KN