

PK.ZUZ.4210.128.2024.SR

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu \varnothing 160, odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe do ziemi tj. do rowu, o parametrach:
 - średnica rury wylotowej 160 mm,
 - lokalizacja dz.nr 233, obręb 0015 Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie,
 - typ urządzenia: wylot PVC,
 - współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000: X: 5745068.75 Y: 6506438.15,
- II. usługę wodną – obejmującą odprowadzanie ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków do rowu, położonego w miejscowości Russów na działce 233, obręb 0015 Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, pochodzących z budynku pakowni róż projektowanego w ramach prowadzonego gospodarstwa ogrodniczego, w miejscowości Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 239, 242/5 i 233, obręb Russów, w ilości:

maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{\max.s} = 0,00004 m^3/s$,

średniej w m^3 na dobę - $Q_{\text{śr.d}} = 2,0 m^3 / \text{dobę}$,

dopuszczalnej w m^3 na rok - $Q_{\text{dop.r}} = 600,00 m^3 / \text{rok}$.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138, 62-817 Żelazków
(ePUAP: /uh04q8kt34/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/