

LEGENDA:

- Oznaczenia:

- 1 - istn. studnia głębinowa nr 1
(wymiana obudowy studni)
- 2 - istn. studnia głębinowa nr 2
- 3 - proj. studnia głębinowa nr 3
- wg odrębnego opracowania)
(wykonanie obudowy studni)
- 4 - istn. budynek technologiczny
o wym. 15,35x8,40m
- 5 - istn. zbiornik wyrównawczy wody
 $V=100m^3$ Øwewn. 4,5m, Øzewn. 4,74m
- 6 - proj. zbiornik wyrównawczy wody
 $V=100m^3$ każdy Øwewn. 4,5m, Øzewn. 4,74m
- 7 - istn. odstojnik wód popłucznych
o wym. 3,4x6,4m
(rozbiórka - wyłączenie z eksploatacji)
- 8 - proj. odstojnik wód popłucznych
o wym. 6,0x7,5m
- 9 - proj. fundament pod agregat prądotwórczy
wym. 3,0x1,5m
- 10 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru
wym. 2,0x1,5m $V=3,0m^3$
- 11 - proj. zbiornik bezodpływowy (szambo)
2,0x1,5m $V=3,0m^3$
- 12 - istn. wyłot do rowu
- 13 - proj. brama wjazdowa (z furtką)
- 14 - proj. brama wjazdowa (z furtką)

Inwestor		Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków	
Jednostka projektowa		Stadium	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel./fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		PZT Skala 1:500 Data oprac. Czerwiec 2023r.	
Nazwa obiektu		Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Janków	
Adres obiektu		dz. nr 95/12, 95/11, 95/8 obręb 0011 Janków	
Nazwa rysunku		Plan zagospodarowania terenu	
Projektant opracowanie	mgr inż. arch. Małgorzata Szubert-Mikotajczyk upr. nr NB/U/.../342/46/98	Rys nr. 1	
Projektant oprac. techn. budowl.	mgr inż. Ryszard Potpawski upr. nr WKP/0022/P/008/03		
Projektant oprac. techn. budowl.	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/31/PW/2002		
Projektant opracowanie	mgr inż. Przemysław Fałga upr. nr WKP/04-30/006/22		
Sprawdzący opracowanie	mgr inż. arch. Przemysław Sturgilewski upr. nr 393/70		
Sprawdzący oprac. techn. budowl.	inż. Jakub Strzyżewski upr. nr GPB/1342-95/98		
Sprawdzący opracowanie	mgr inż. Marek Matusiak upr. nr WKP/04-1/PW/05/20		
Sprawdzący opracowanie	mgr inż. Michał Mielcarek upr. nr WKP/0510/P/006/21		